



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района

г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 43, тел: 786-41-35

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 2-12-814

г. Санкт-Петербург,  
ул. Трефолева, д. 43

06 сентября 2019 г.  
16 часов 00 минут  
(дата и время составления акта)

На основании распоряжения изданного заместителем начальника ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Лозневым Сергеем Александровичем № 2-12-814 от 09 августа 2019 года, была проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты –

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

встроенные помещения участковых избирательных комиссий в здании учреждения образования, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 17, корп. 2, лит. А

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №223 с углубленным изучением Немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением Немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 198261, г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 17, корп. 2, лит. А; ИНН 7805149207;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Даты и время проведения проверки:

« 20 » августа 20 19 г. с 11 час. 40 мин. до 13 час. 40 мин. продолжительность 2 ч.  
« 06 » сентября 20 19 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (3 часа)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Прохорович Дмитрий Валерьевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего (-их) проверку)



Лицо (-а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением Немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга – Лысова С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением Немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д. 17, корп. 2, лит. А

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: нет

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Система автоматической пожарной сигнализации объекта находится в неисправном состоянии, а именно: при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные в коридоре на 1 этажа здания, сигнал на пульт приемно-контрольный выдает ошибку неисправность; (Блок 6,5,3,2;)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) п. 61;	директор ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением Немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга
2	Эвакуационные выходы, ведущие на улицу, не имеют свободного открывания изнутри без ключа (в дверях установлены врезные замки);	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390) п.35;	директор ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением Немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись.

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: нет.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание № 2-12-814/1/1 от 06 сентября 2019 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Прохорович Дмитрий Валерьевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

« 06 » сентября 20 19 г.

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

директор Лыова Светлана Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » сентября 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

