



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 223
с углубленным
изучением немецкого языка
Кировского района Санкт-Петербурга**

Ул. Стойкости, д. 17, корп. 2, Санкт-Петербург, 198260
Тел. (812) 246-07-16, 246-07-17, Факс (812) 246-07-16

ОКПО 45497914 ОКОГУ 23280
ИНН 7805149207 КПП 780501001

Начальнику ОНДПР Кировского района
УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
К.В. Ефремову

11.06.2019 г. №153

На основании распоряжения начальника ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефремова К.В. от 25 декабря 2018 года № 2-12-1044 в ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга с 09 января 2019 по 05 февраля 2019 проводилась плановая выездная проверка по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 17, кор 2, лит А. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Установка автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии (нет связи-извещатели 53,54,55)	ППР в РФ п.61

Довожу до Вашего сведения;

- 1) замечания по пункту №1 будут устранены в период с 01.08.2019 по 01.10.2019 года совместно с ООО «Перспектива». В данный момент организация проводит диагностику для выявления сбоев в работе системы АПС.



Директор

С.В.Лысова