



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 223
с углубленным
изучением немецкого языка
Кировского района Санкт-Петербурга**

Ул.Стойкости, д. 17, корп. 2, Санкт-Петербург, 198260
Тел. (812) 246-07-16, 246-07-17, Факс (812) 246-07-16

ОКПО 45497914 ОКОГУ 23280
ИНН 7805149207 КПП 780501001

Начальнику ОНДПР Кировского района
УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
К.В. Ефремову

На основании распоряжения заместителя начальника ОНДПР Кировского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Лознева С.А. от 09 августа 2019 года № 2-12-814 в ГБОУ СОШ № 223 с углубленным изучением немецкого языка Кировского района Санкт-Петербурга с 20 августа 2019 по 06 сентября 2019 проводилась внеплановая проверка объекта защиты – встроенные помещения участковых избирательных комиссий в здании по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 17, кор 2, лит А. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1	Система автоматической пожарной сигнализации объекта находится в неисправном состоянии, а именно: при имитации пожара, путем воздействия имитатора дыма «SOLO» на дымовые пожарные извещатели, расположенные в коридоре на 1 этаже здания, сигнал на пульт приемно-контрольный выдает ошибку неисправность; (Блок 6,5,3,2)	ППР в РФ п.61
2	Эвакуационные выходы, ведущие на улицу, не имеют свободного открывания изнутри без ключа(в дверях установлены взрезные замки)	ППР в РФ п.35

Довожу до Вашего сведения;

- 1) замечания по пункту №1 были устранены 07.09.2019 года совместно с ООО «Перспектива». В данный момент организация проводит диагностику для выявления сбоев в работе системы АПС.
- 2) замечания по пункту №2 были устранены 18.09.2019 года совместно с ООО «Перспектива».

Директор



С.В.Лысова